



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС РФ по Воронежской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел.: (4732) 55-38-38, statugpnrn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Россошанскому району

396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. 12 Декабря, д. 44-а, тел.: (47396) 2-35-94,

gpn-25@mail.ru

г. Россошь, ул. 12 Декабря, 44а  
(место составления акта)

« 17 » февраля 2020г

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного надзора

юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 18**

По адресам: Воронежская область, Россошанский район, пос. Молодежный, ул. Юбилейная, 2,  
Воронежская область, Россошанский район, пос. Молодежный, ул. Юбилейная, 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 18 от «27» января 2020г. Главного государственного инспектора  
по пожарному надзору Россошанского района, начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Россошанскому району Харцыз Александра Ивановича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской  
области «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ”

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Россошанскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Горлова Л.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

27.01.2020г. 14ч.00мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку Главный государственный инспектор Россошанского района по пожарному надзору, начальник отдела НД и ПР по Россошанскому району полковник внутренней службы Харцыз Александр Иванович; Государственный инспектор Россошанского района по пожарному надзору, старший инспектор отдела НД и ПР по Россошанскому району майора внутренней службы Бартошка Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Сорочинская оксана Анатольевна, исполняющий обязанности директора Горлова Людмила Васильевна

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя само регулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, требования которого (-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	2.	3.	4.
<b>Студенческое общежитие</b>			
1.	На объекте защиты не соблюдены проектные решения по наличию наружного противопожарного водоснабжения.	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ), п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».	Горлова Л.В.
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Подпункт «л» пункта 461 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горлова Л.В.
3.	Электрические светильники расположенные в коридоре четвертого этажа студенческого общежития, эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренные конструкцией светильника.	Подпункт «в» пункта 42 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горлова Л.В.

4.	Не выполнен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в помещении комнаты отдыха вахтера.	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Горловая Л.В.
5.	На поэтажных дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания противоподымных дверей.	пункт 20 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
6.	На поэтажных планах эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.	пункт 7 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
7.	В номерах общежитий отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.	пункт 7 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
8.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	пункт 35 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
9.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	пункт 9 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
10.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: На лестничных клетках; На территории объекта.	пункт 14 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
11.	Не обеспечена очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц.	пункт 14 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.
12.	Не обеспечена ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время).	пункт 10 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л.В.

**Столовая**

13.	Огнетушитель расположенный в помещении кухни вывешен на высоте более 1.5 метра.	пункт 480 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л
14.	Электрический светильник расположенный в коридоре столовой, эксплуатируется без колпаков (рассеивателей), предусмотренные конструкцией светильника.	Подпункт «в» пункта 42 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л
15.	Не обозначено знаком пожарной безопасности место нахождения кнопки ручного пуска установок пожарной автоматики.	п.1.1, п.1.2 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»	Горловая Л
16.	Допускается размещение подсобного помещения в общем коридоре столовой.	Подпункт «к» пункта 23 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	Горловая Л

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

- нарушений выявлено в количестве 16 пунктов

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внеполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

*Торесович*  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (неполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 17.02.2020, предписание №18/17.02.2020, протокол № 25 об административном нарушении требований пожарной безопасности от 17.02.2020 по статье 20.4 ч.1 на должностное лицо, постановление № 25 о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Исполняющий обязанности директора Горлова Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«17» февраля 2020 г.

Горлова  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области – (4732)77-99-00